



NOTAS:

1- TUG - TOMADAS DE USO GERAL POTÊNCIA É DE 200W.

2- TUE - TOMADAS DE USO ESPECÍFICO SERÁ INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO.

— TUBO DE Ø3/4"

— TUBO DE Ø1"

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLOGIA	ESCALA: 1:100	CAIXA	ALTURA
⊕	PONTO DE LUZ NO TETO (P/ LÂMPADA - OBTUSO/AL)			CAIXA OCTOGONAL Ø 4"	TETO
⊙	PONTO DE SENSO			4"x2"	TETO
⊖	PONTO DE LUZ NA PAREDE (ARANDELA) P/ LÂMPADA DE LED 7W			4"x2"	2,00m
⊖	PONTO DE LUZ NA PAREDE (ARANDELA) P/ LÂMPADA DE LED 7W			4"x2"	1,30m
⊖	PONTO DE LUZ NO PISO			4"x2"	
⊖	INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO			2"x4"	1,10m
⊖	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES			2"x4"	1,10m
⊖	INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES			2"x4"	1,10m
⊖	INTERRUPTOR PARALELO			2"x4"	1,10m
⊖	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA - TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+1			2"x4"	1,10m
⊖	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+1 DE USO GERAL OU ESPECÍFICO BAIXA			4"x2"	0,30m
⊖	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+1 DE USO GERAL OU ESPECÍFICO MÉDIA			4"x2"	1,10m
⊖	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+1 DE USO GERAL OU ESPECÍFICO ALTA			4"x2"	2,20m
⊖	PONTO PARA CALIBRAGEM ELÉTRICA			4"x2"	2,20m
⊖	PONTO PARA ANCONDICIONADO - TOMADA 3P			4"x2"	2,20m
⊖	PONTO DE ENERGIA NO PISO P/ BOMBA DA FREGIDA				
⊖	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA DE EMITIR				1,50m
---	ELETRODUTO EMBITIDO NA PAREDE				
---	ELETRODUTO NO PISO				
---	FIO NEUTRO				
---	FIO FASE				
---	FIO TERRA				
---	FIO DE RETORNO				
---	ELETRODUTO DE COBERTURA DE 50 x 50				

PAV.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	CIRCUITO	TOMADAS (W)						CARGA TOTAL (W)	CARGA POR FASE (W)			TENSÃO (V)	IA (A)	DISJUNTOR (A)	POLO	FIO (mm²)	FATOR DEMANDA (A)			
			MÍNIMO	TUG	7.000 BTU/s	9.000 BTU/s	CHU.	TOTAL		(A)	(B)	(C)									
TÉRRECO	- QD 01 -	1	40	200	500	335	360	900	1.100	8.500	720	720	0	720	127	7	10	1	1,5	5,7	
		2		5							1000	1000	0	1000	127	10	10	1	2,5	7,9	
		3		6							1200	1200	0	1200	220	7	10	1	2,5	5,5	
		4		6							1200	600	600	1200	127	12	10	1	2,5	9,4	
		5		2							400	400	0	400	127	4	15	1	2,5	3,1	
		6		1	2						1200	600	600	1200	220	7	20	2	2,5	5,5	
		7			2						1000	500	500	0	1000	220	6	20	2	2,5	4,5
		8			2						1000	500	500	0	1000	220	6	20	2	2,5	4,5
		9								1	8500	4250		4250	8500	220	48	40	2	6,0	38,6
	RESERVA																				
	RESERVA																				
	TOTAL	0	40	20	6	0	0	0	0	1	16220	6850	3920	5450	16220						

PROJETO ELÉTRICO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE

ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO, 50

MUNICÍPIO: CENTRO - RANCHO ALEGRE - PR.

IMÓVEL: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LAVANDERIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCIANO M. RESENDE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE

FOLHA: 01/01

ÁREA: 198,06m²

ESCALA: 1:50

DATA: MAIO / 2020

DESENHO: PAULO H. SERRANO